

UNISERVICE/TURKIYE
VISWA LAB. FUEL ANALYSIS
BULTEN # 78

Arjantina Bahia Blanca'daki yakitlarda Yuksek Tortu

Biz Arjantina Bahia Blanca limanindaki yakitlardan 3 tane numune aldik. Bu 3 numunede de %1.7'den fazla yuksek tortu vardi. Maximum tortu icerigi %0.1'dir. Bu cok yuksek tortu miktarı, filtrelerin tıkanmasına, purifayer ve klarifayerlerin asiri yuklenmesine, kulerlerin tıkanmasına ve sert depozit olusumuna sebep olur.

Eger bu limandan yakit almak zorundaysanız, tortu iceriginin belirtilen limitlerde azaltildigından emin olmak için lutfen ikmalcinize danisiniz. Eger bu yakiti zaten aldiysanız ve kullanmak zorundaysanız, lutfen yakitin dinlenmesine izin veriniz, dreyn ediniz ve tortu miktarini resirkulasyonla azaltmak için tekrar sepere ediniz.

Saygilarimizla,

Dr.Vis.