

Gemi Adı/Vessel :	Bayrak/Flag:	Yıl/Year:	
IMO No./IMO No.:	KaptanMaster:	Ay/Month:	
Ekipmanlar Components	Uygulanan temizleme, dezenfekte işlemi ve bakım prosedürleri Cleaning, Disinfecting, and Maintenance Procedures Adopted	Gün Day	İmza Signature
Yoğuşma tablası Condensate Tray	Borular çıkarıldıktan sonra sabunlu su ile yıkayarak ve sıcak su ile iyice durulayınız. Duruladıktan sonra hava ile kurutunuz ve test ediniz. Pulled out pipes and rinse fresh water with soap on PS/SB side and blow by air. Tested = OK		
Evaporatör/Kondenser Kangalları Evaporator/Condenser Coils	Bütün panelleri sabunlu su ile yıkayarak sıcak su ile iyice durulayınız. Daha sonra hava ile kurulayıp birkaç saat doğal havalandırma için bırakınız. Rinse fresh water with soap all the panels then with blow by air - ventilation during few hours		
Nemlendiriciler Humidifiers	Sabunlu su ile yıkayınız ve sıcak su durulayınız. Daha sonra hava ile kurulayıp test ediniz. Test sonucunda kondüsyonunun iyi olduğunu görünüz. Rinse fresh water with soap and blow by air - tested run - good condition		
Havalandırma fanları Fans/Blowers	Temizlik bezini sabunlu sıcak su ile ıslatıp fanları siliniz. Elektrik motorlarının v kayışlarını demonte ediniz. Bilyalı rulmanları gres yağı ile yağlayınız. Fans cleaned manuel by means cotton rags and fresh water. Readjusted v-belts of electric motors. Added fresh grease on greasing points of the fan's ball bearings.		
Kanallar Ducts	Hava filtresi giriş ve dönüşlerini sabunlu bez ile silerek hava ile kurutunuz. Operasyon kondüsyonunu kontrol ediniz/test ediniz, kondüsyonun uygun olduğunu görünüz. Cleaned inlet and return air fiilter by means rags and blow by air. Operation condition checked/tested - good contion.		
Dışarıdan hava girişi External Air Intake	Temiz hava girişini sabunlu bez ile silerek, hava ile kurutunuz. Flapların kondüsyonunu kontrol ediniz. Cleaned air intake (same as above) and flaps by means rags. Condition of flaps checked- working ok.		
Filtreler Filtering Units/Filters	Haftalık kontrolü yapınız (Çevre dostu temizlik ürünü olan VECOM ECOCLEAN' i % 10 oranında sıcak su ile karıştırarak siliniz ve hava ile kurutunuz. Normal kullanımda filtreyi ayda 1 değiştiriniz, eğer yükünüz kirli (tozlu) ise filtreleri hergün temizleyiniz. Weekly inspection ( cleaned filters by means of 10 % diluted VECOM ECOCLEAN with fresh water and blow air). Replaced by new filter mat-monthly or if cargo is dirty (dust) the filters are cleaned every day.		
Hava karışım odası Air Mixing Chamber	Hava karışım odasını % 10 sıcak su ile seyreltilmiş VECOM ECOCLEAN ile temizledikten sonra sıcak su ile durulayarak hava ile kurutunuz. Daha sonra havalanası için doğal havalandırmaya bırakınız. Cleaned chamber by means rags(VECOM ECOCLEAN/fresh water and then blow by air - natural ventilation		

KAPTAN/MASTER

BAŞ MÜH. /CHIEF ENGINEER